

ขอบเขตงาน ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 128,400 บาท

รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Stulz model ASD462A จำนวน 2 เครื่อง
2. บริการบำรุงรักษา เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตามการแจ้งการขอรับบริการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอด 24 ชั่วโมง
3. การดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ จะต้องดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารแนบและรายละเอียดตามใบงานบริการ
4. บริการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ที่สมควรได้รับการเปลี่ยนตามสภาพจริง ตามที่ปรากฏในใบงานบริการ เพื่อป้องกันการลดประสิทธิภาพ หรือการทำงานผิดปกติของระบบ ทั้งนี้จะดำเนินการเสนอราคาค่าอะไหล่และน้ำยา ก่อนดำเนินการเป็นครั้งๆไป
5. การดำเนินงานและตรวจสอบต้องมีวิศวกรหรือช่างเทคนิคด้านระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเข้าดำเนินการทุกครั้ง
6. รายละเอียดและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นดังนี้
 - 6.1 ตรวจเช็คระบบจ่ายไฟฟ้าของชุดอุปกรณ์
 - 6.2 ตรวจเช็คระบบควบคุมสั่งการของชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
 - 6.3 ตรวจเช็คระบบน้ำยาทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศ
 - 6.4 ตรวจสอบสภาวะการทำงานของคอมเพรสเซอร์และสภาวะความดันของคอมเพรสเซอร์ว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่
 - 6.5 ตรวจสอบสภาวะการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยรวม
 - 6.6 ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของชุดกรองอากาศ (Air Filter)
 - 6.7 ล้างและทำความสะอาดชุดระบายความร้อน
7. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด และคุณลักษณะที่บริษัทเสนอ พร้อมทั้งระบุว่าตรงกับแคตตาล็อกที่บริษัทเสนอข้อใด
8. การส่งมอบงานผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



กฟพอร์
๓๒